

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ЧС13.B.01114**

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0019723**

Закрытое акционерное общество «ТЕХНОС-М+» (ЗАО «ТЕХНОС-М+»)

Адрес: 123222, Россия, Москва, ул. Митинская, д. 19.

Фактический адрес: 603034, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гвоздильная, д. 12Б,

ОГРН: 1137746936271, тел./факс: +7 495 6637171, +7 831 4348384, e-mail: info@technos-m.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Технос-М+» (ООО «Технос-М+»)

Адрес: 143909, Россия, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7Б, пом. 313.

Адрес производства:

603126, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.169К, ООО «Технос-М+», Нижегородский филиал,

ОГРН: 1027700492467, тел./факс: +7 831 4348384, e-mail: info@technos-m.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,

тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Модуль с насосами агрегатной автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой типа АУП ТРВ «АТАКА»

по ТУ 4854-011-18452760-15

(см. Приложение № 0015578)

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 28.99.39.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

ГОСТ Р 53288-2009 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 14021 от 18.05.2018

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.

Акт о результатах анализа состояния производства № 14553 от 22.11.2017

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.

Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 4854-011-18452760-15

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.06.2018

по 05.06.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Мизина
подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Васильев
подпись

Г.Н. Васильев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ЧС13.В.01114

(обязательная сертификация)

№ 0015578

Сведения о сертификате соответствия

ПРОДУКЦИЯ:

Модуль с насосами агрегатной автоматической установки пожаротушения тонкораспыленной водой типа АУП ТРВ «АТАКА» с электрическим и ручным способами пуска, системой управления, распределительными клапанами, сигнализаторами давления, мембранным баком, фильтрами, запорно-пусковой арматурой, манометрами и другими комплектующими элементами (согласно технической документации)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



подпись



подпись

Е.Н. Мизина

инициалы, фамилия

Г.Н. Васильев

инициалы, фамилия